

**Valsts vides dienests**  
**Daugavpils reģionālā vides pārvalde**  
Raina ielā 28, Daugavpilī, LV-5401

Daugavpilī

2017. gada 4. jūlijā  
Nr. D-IZEJ-175/2017 uz 07.06.2017. Nr.2.4.-19/1376

***Par informatīvo materiālu sabiedrībai***

SIA "INTERGAZ" (vien.reģ.Nr. 503023031, Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV-5401) 04.07.2017 ir saņēmis no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēstuli Nr. 22-1.22/1203, kur ir teikts ka iesniegtais informatīvais materiāls sabiedrībai ir saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem. Nosūtām SIA "INTERGAZ" izstrādāto informatīvo materiālu sabiedrībai Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldei elektroniska un papīrā veidā.


- Pielikumā:
- SIA "INTERGAZ" adresēta vēstule no VUGD (29.06.2017., Nr. 22-1.11/1203).
  - Informatīvais materiāls sabiedrībai, apstiprināts ar SIA "INTERGAZ" valdes priekšsēdētāju 12.06.2017.
  - CD disks ar informatīvo materiālu sabiedrībai PGF, Word formātā un PDF formātā vēstule no VUGD.

Ar cieņu

SIA "INTERGAZ"  
Valdes priekšsēdētājs  J. Karevs

Valdes loceklis  A. Kovaļovs

Mihailova27331126





APSTIPRINU

Valdes priekšsēdētājs

J. Karevs

2017.g. 12. jūnijā

## INFORMATĪVAIS MATERIĀLS SABIEDRĪBAI

1. Atbildīgās personas par objektiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi, informatīvajā materiālā sabiedrībai iekļauj šādu informāciju:

1.1. par darbības vietu atbildīgais objekta īpašnieks vai turētājs un darbību veicēja organizācija (nosaukums);

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTERGAZ”**

**Ģenerāldirektors: Jevgeņijs Karevs**

1.2. atbildīgās personas vārds un uzvārds, kā arī citas ziņas par to, kur var iegūt papildinformāciju par attiecīgo objektu;

**Darba aizsardzības inženiere - Jekaterīna Mihailova**

**Vaļņu iela 30, Daugavpils**

1.3. objekta pilna adrese;

**Vaļņu iela 30 Daugavpils, Latvija, LV-5401**

1.4. apstiprinājums, ka objektam piemēro šos noteikumus, kā arī apstiprinājums, ka atbildīgā persona ir iesniegusi:

**Izvērtējot faktu, ka termināla spiedieniekārtu kompleksos vienlaikus var tikt uzglabātas līdz 832,67 tonnas SNG (turpmāk - sašķidrinātā naftas gāze), atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.131) 1.pielikumam un MK 2007. gada 18. septembra noteikumiem Nr. 626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai", tas klasificējams kā valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts, kuram jāizstrādā un Vides pārraudzības valsts birojā jāiesniedz Drošības pārskats, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (turpmāk – VUGD) jāiesniedz termināla Civilās aizsardzības plāns.**

1.4.1. iesniegumu Valsts vides dienestā;

09.04.2010. SIA "INTERGA" ir saņēmis atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA10IB0021.

08.05.2017. SIA "INTERGA" ir mainījis B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA10IB0021 nosacījumus un saņēmis no Daugavpils reģionālas vides pārvaldes ziņojumu par to, ka iesniegums ir pieņemts. Lēmums par SIA "INTERGAZ" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas NR. DA10IB0021 pārskatīšanu tiks pieņemts 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.

1.4.2. drošības pārskatu Vides pārraudzības valsts birojā, ja uz objektu attiecas šo noteikumu 16.

Pārskats bija nodots Vides pārraudzības valsts birojā 22.02.2017.

28.04.2017. Vides pārraudzības valsts birojs pieprasīja no SIA "INTERGAZ" papildus informāciju, kuru nepieciešamas iesniegt līdz 11.08.2017.

1.5. objekta vai iekārtu darbību izklāsts;

Galvenie SIA "INTERGAZ" termināla pamatdarbības procesi ir:

- SNG pieņemšana pa dzelzceļu un pārsūkņēšana uz termināla tvertnēm;
- SNG uzglabāšana;
- gāzes balonu uzpildīšana;
- autocisternu uzpildīšana.

1.6. šādas ziņas par bīstamajām vielām, kas atrodas objektā un var izraisīt rūpniecisko avāriju:

1.6.1. vielu nosaukumi;

Bīstamā viela ir sašķidrinātu ogļūdeņražu gāzu – propāna un butāna maisījums, kura tehniskā nosaukuma vietā lieto tā tirdzniecības nosaukumu SAŠKIDRINĀTA NAFTAS GĀZE.

1.6.2. vielu piederība noteiktai bīstamības kategorijai saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 vai noteiktai bīstamo vielu grupai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

**Uzliesmojošas gāzes - kategorija 1 - Bīstami - (CLP : Flam. Gas 1) - H220.**

**Gāzes zem spiediena - sašķidrinātas gāzes - Brīdinājums - (CLP : Press. Gas Liq.) - H280**

1.6.3. vielu bīstamības raksturojuma skaidrojums, vienkāršiem vārdiem norādot to galvenās bīstamības īpašības, svarīgākos simptomus un sekas, ko izraisa vielas iedarbība;

**Bīstamības veidi (riskā faktori) saistītie ar propāna-butāna izmantošanu ir:**

**Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība – produkts ir ugunsnedrošs, savienojoties ar skābekli, vai ar slāpekli, veido eksplozīvo savienojumu.**