



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventsipils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

**ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM**

Ventspilī

10.10.2016.

Nr.520-086/2016

**I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS**

1.	<b>Pārbaudes veicējs(i)</b> (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore-Valsts vides inspektors Sabīne Jaunbirze
2.	<b>Pārbaudes datums</b> (datums, mēnesis, gads)	04.10.2016.
3.	<b>Pārbaudes objekts</b>	Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”
	Objekta adrese	„Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads
	<b>Juridiskā persona</b>	SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”
	Juridiskā adrese	Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
	Reģistrācijas nr.	40003525848
	<b>Atbildīgā persona</b> (amats, vārds, uzvārds)	Valdes priekšsēdētāja I.Rassone, SA poligona „Janvāri” vadītājs Inārs Zaļums
	<b>Operatora pārstāvis pārbaudē</b> (amats, vārds, uzvārds)	SA poligona „Janvāri” vadītāja vietnieks R.Višņevskis
4.	<b>Operatoram izsniegtā (-ās) atļauja (-as)</b> (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE14IA0001, izsniegta 25.07.2014., derīga uz visu darbības laiku

**II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS**

1. No Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa 30.09.2016. saņemtās informācija, par to, ka 17.09.2016. CSAP „Janvāri” notikusi noplūde no kanalizācijas caurules, pārbaude. Konstatēts, ka 17.09.2016. sūkņa bojājuma rezultātā ir notikusi neliela daļēji attīrītu sadzīves notekūdeņu noplūde vidē ārpus attīrīšanas iekārtām. Attīrīšanas

iekārtās tiek attīrīti sadzīves notekūdeņu, kas rodas administratīvajā ēkā. Vidē izplūdušo ūdeņu daudzums aptuveni 20 litri. Ir veikta sūkņa nomaina. Par konstatēto avārijas situāciju ir veikts ieraksts CSAP „Janvāri” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā, kā to nosaka A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE14IA0001 nosacījumi.

### III.SECINĀJUMI

*(par darbības atbilstību vai neatbilstību vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem)*

Apsekojot vietu, kur notikusi kanalizācijas notekūdeņu noplūde, tika konstatēts, ka vizuālu kaitējumu videi tā nav radījusi – vizuāli nav redzams, vai vispār tāda veida noplūde ir notikusi, nav redzami kanalizācijas notekūdeņiem raksturīgā krāsojuma palieku (pelēkas vai melnas nogulsnes). Vieta apaugusi ar zāli, grāvis sauss.

**Ziņojumu sagatavoja:**

Valsts vides dienesta

Ventspils reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors

Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora

vecākā inspektore Sabīne Jaunbirze