



Valsts vides
dienests

ESI ZINOŠS!

Informācija!

Mazo katlu māju operatoriem
par jaunajām emisiju prasībām
no 2027. gada 1. janvāra

Latvijā tiek ieviestas stingrākas prasības katlu māju
emisijām, lai mazinātu gaisa piesārņojumu.

- Lielajām katlu mājām tās spēkā kopš 2018. gada.
- No 2027. gada prasības attieksies arī uz mazajām katlu mājām (0,2–1 MW).
- Noteikumi attiecas uz Valsts vides dienesta (VVD) reģistrētām C kategorijas katlu mājām.

VAI KATLU MĀJA JĀREĢISTRĒ ATKĀRTOTI?

NĒ. Ja kopš iepriekšējās
reģistrācijas nav mainīts:

- ✓ kurināmā veids;
- ✓ apkures katli;
- ✓ apsaimniekotājs.

Tomēr operatoram
jāpārlicinās, vai esošā
iekārta spēj nodrošināt
prasītās emisiju
robežvērtības.

GALVENĀS EMISIJU | NO 2027. GADA 1. JANVĀRA ROBEŽVĒRTĪBAS

	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	Putekļi mg/Nm ³
● Cietā biomasā	200 ⁽¹⁾	650	1000	150
● Akmeņogles, kūdra un citi cietie kurināmie	1 100	650	1000	150
● Dīzeļdegviela	–	200	400	–
● Cits šķidrās kurināmais	350	650	400	50
● Dabāsgāze	–	250	150	–
● Cits gāzveida kurināmais	200 ⁽²⁾	250	150	–

⁽¹⁾ Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu.

⁽²⁾ 400 mg/Nm³ attiecībā uz zemas kaloritātes koksas krāšņu gāzēm, 200 mg/Nm³ attiecībā uz zemas kaloritātes domnu gāzēm un tērauda rūpniecībā un 100 mg/Nm³ attiecībā uz biogāzi.

PRASĪBAS DZINĒJIEM UN GĀZTURBĪNĀM | NO 2027. GADA 1. JANVĀRA

Ja sadedzināšanas iekārta ir dzinējs vai gāzturbīna, tai ir atsevišķas emisiju robežvērtības.

CO robežvērtība dzinējiem un gāzturbīnām ir no 200 līdz 400 mg/Nm³ atkarībā no kurināmā*.

- **Dabasgāzes dzinējiem** NOx robežvērtība ir 95 mg/Nm³.
- **Gāzturbīnām** dabasgāzes režīmā NOx robežvērtība ir 50 mg/Nm³.

*Detalizētāka informācija par emisiju robežvērtībām pieejama Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 7. pielikumā.

KAD JĀVEIC IZMAIŅAS REĢISTRĀCIJĀ?

- ✓ mainījies apsaimniekotājs;
- ✓ nomainīti apkures katli;
- ✓ mainīts kurināmā veids.

Šādā gadījumā informācija jāiesniedz **VVD TULPE sistēmā**.

KO DARĪT, JA ESOŠĀ IEKĀRTA NEATBILST PRASĪBĀM?

Ja esošā iekārta **NEVAR NODROŠINĀT** nepieciešamās emisiju robežvērtības, jāplāno tās pārbūve vai jaunas iekārtas uzstādīšana.

Detalizēta informācija par mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši vides prasībām pieejama **VVD tīmekļa vietnē**.

- ✓ "Vadlinijas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanai" un "Normatīvo aktu prasības mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām – praktiskā piemērošana".
- ✓ Izvēloties jaunu apkures katlu, ieteicams izmantot **Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavotos ieteikumus**.

Ja iekārtas iegāde vai pārbūve tiek finansēta no ES fondiem, jāizvēlas iekārtas, kas atbilst normatīvajām emisiju prasībām. Informāciju par finansiālo atbalstu var atrast atbildīgo ministriju tīmekļa vietnēs:

- ✓ Ekonomikas ministrija
- ✓ Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
- ✓ Klimata un enerģētikas ministrija