

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Atļaujas numurs	Noteikūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Atļauja pieteikta jauda	Noteikūdeņu raksturojums (precīzēt, ja nav korekti norādīts), obligāti norādāms, ja tiek attīrīti ražošanas notekūdeņi	Ūdensobjekta nosaukums, kuru ietekmē NAI (ja ietilpst grāvis un ūdensobjekta nosaukums, kurā ietilpst grāvis)	Problēmsituācija	Gads, kurā iekārta iekļauta sarakstā	2022.gada veikta valsts testēšana (jā/nē)	2023.gada veikta valsts testēšana (jā/nē)	2024.gada veikta valsts testēšana (jā/nē)	2025.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes par 2022.gada veiktās valsts testēšanas	Piezīmes par 2023.gada veiktās valsts testēšanas	Piezīmes par 2024.gada veiktās valsts testēšanas	Piezīmes par 2025.gada veiktās valsts testēšanas	WGS84 Lat Y	WGS84 Long X	LKS- 92 X	LKS-92 Y
1	Latgales RVP (Daugavpils sektors)	DA101B0045	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Novadgrāvis (tek Daugavas virzienā, tomēr neieplūst tajā; notekūdeņi infiltējas beznoteces grāvju sistēmā)	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīkļi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā	Nē			Gan Operatora (testēšana veikta 18.09.2024.), gan VVD testēšanas rezultāti uzrāda ĶSP un BSP5 Atļaujas limitu pārsniegšanu. Kā arī Valsts testēšana un Operatora testēšana liecina par to, ka suspendētas vielas NAI izplūdē pārsniedza Atļaujas limitu/nav nodrošināta pietiekama attīrīšana. Valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka Sēlijas NAI ietilpē ir netipiski zemas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas varētu būt saistīts ar to, ka ūdens tika ņemts akā, kurā bija stāvošs notekūdens. NAI ilgstoši darbojas mehāniskā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļauju.		56.562853	25.637726	600646.58	269926.96
2	Latgales RVP (Daugavpils sektors)	DA111B0030	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Ziemeļsusējas upē	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīkļi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā	Nē			Valsts kontroles rezultāti (paraugi ņemti 21.11.2024.) liecina par BSP5 un ĶSP limitu pārsniegšanu, kā arī fosfora radītās NAI izplūdē lielāks nekā ietilpē. Operatora testēšana, kas veikta 18.09.2024., pārsniegumus neuzrāda. NAI ilgstoši darbojas mehāniskā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļauju.		56.459	25.785	609996.60	258595.26
3	Latgales RVP (Rēzeknes sektors)	RE141B0007	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI. Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	42,74 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Balvu ezers (Ir noteikts kā riska ūdensobjekts).	Iekārtas nenodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu regulāri pārsniedzot atļaujā noteiktās robežvērtības. Operatora darbības uzraudzīšanas gaitā tika konstatēts, ka iekārtu darbības traucējumiem ir vairāki iemesli. Kā viens no galvenajiem NAI darbību traucējošiem faktoriem ir agresīvo (uz hlora bāzes) dezinfekcijas līdzekļu un citu ķīmisko produktu izmantošana pansionāta vajadzībām. ĶSP/BSP attiecība NAI ietilpē ir robežās no 5 līdz 10, kas ir raksturīgi rūpnieciskajiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. 2020.,2021.,2022.,2023. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Nepieciešama turpmāka NAI uzraudzība. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neatfiltrētus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radītos notekūdeņus nodot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam.	VT 2025. neuzrāda robežvērtību pārsniegumus (BSP: 12,5 mg/l, ĶSP 29,4 mg/l, SV 3,9 mg/l). Tomēr dezinfekcijas līdzekļu ietekme uz bioloģisko attīrīšanu joprojām nav novērstā. Sniegti norādījumi. Novada notekūdeņus Balvu ezerā (riska ūdensobjekts) – nepieciešama pastāvīga uzraudzība.	57.131389	27.221389	694960.17	336616.96
4	Latgales RVP (Rēzeknes sektors)	RE141B0032	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	50 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	No Isnaudes upē ietek Lielajā Ludzas ezerā, kas ir riska ūdensobjekts	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2021	Jā	Nē	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēts Pkop rādītāja RV pārsniegums, kā arī netiek nodrošināta n/ū attīrīšanas efektivitāte Pkop un SV. Operatora veiktais monitorings apliecina valsts testēšanas rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.		Esošā NAI tehnoloģija nenodrošina Pkop. koncentrāciju attīrītajos notekūdeņos līdz 2 mg/l; izvērtējot 2024.gada notekūdeņu testēšanas pārskatus konstatēts, ka Pkop. piesārņojuma samazinājums visos ceturkšņos ir zem Atļaujā noteiktajiem 80%		56.528752	56.528752	730816.23	271240.82
5	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA101B0043	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, "Alfās", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	257 m3/dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	Lazdūpīte, kas savukārt ieplūst Gaujā.	NAI ir nolietojusās, tām ir nepieciešama rekonstrukcija.	2018	Jā	Jā	Jā	Nē	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.	2024.gadā veikta NAI Valsts monitoringa ietvaros ņemto notekūdeņu paraugu laboratoriskās kontroles rezultāti suspendētajām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop izplūdē pārsniedz Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas mg/l. Augstāk minētajām piesārņojošām vielām netiek nodrošināts noteiktais piesārņojuma procentuālais % samazinājums.		57.214928	26.190478	632285.52	343437.43
6	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA131B0024	SIA DIMDIŅI NAI; Pagrabkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	120 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Lizuma ciemata centralizētajā kanalizācijas sistēmā	Problēmas ar (rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošanu). Ir problēmas ar biešu notekūdeņu apsaimniekošanu. Ražošanas notekūdeņu novadīšana uz Lizuma NAI, ietekmē šo iekārtu darbību.	2019	Nē	Nē	Jā	Nē			ProblēmNAI sarakstā iekļautās NAI uzraudzība, 2024.gadā ir uzturēties jaunās ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas Lizuma ciemata NAI		57.194390	26.377401	643651.20	341530.40

	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA10IB0050	SIA "GULBENES NAMI", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	155 m3/dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi	Kaulupīte, kas tālāk ietek Gosupē	Pēc attīrīšanas notkūdeņos tiek pārsniegtas piesārpojošo vielu robežvērtības. Darbības traucējumus rada SIA "DIMDIŅI" nepietiekami attīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana. Iekļaut sarakstā 2020.gadā.	2020	Jā	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Norādīts nepieļaut B kategorijas piesārpojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0050 13.1.punkta 3.apakšpunkta C-2. tabulā noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.	Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu, nepieļaut Atļaujas noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.	VT 2025. konstatēts BSPs pārsniegums – 28,0 mg/l (RBV 25 mg/l). Pkop ottrreizēja piesārpošana izplūdē 2,78 mg/l (ieplūdē 1,86 mg/l). Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. SIA DIMDIŅI ražošanas notekūdeņu ietekme joprojām ir viens no pamatcēlokiem.	57.200609	26.373239	643375.67	342213.68	
8	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA10IB0040	SAC "Skrīveri" NAI, "Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads	23 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde Kīsuma strautā un tālāk Daugavas upē	Valsts notekūdeņu monitoringa testēšanas rezultāti uzrāda, ka izplūdē tiek pārsniegtas atļaujā un MK noteikumos Nr.34 noteiktās piesārpojošo vielu koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos suspendētām vielām, bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP5), ķīmiskā skābekļa patēriņam (KSP) un netiek nodrošināts atbilstošs piesārpojuma samazinājums % suspendētām vielām un bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP5).	2024		Jā	Jā			Pārsniegumi OPERATORA veiktajā testēšanā: 2023.gada 2.ceturkšņa testēšanas pārskatā IZPLŪDĒ: KSP 505 mg/l; Suspendētās vielas 197 mg/l; BSP 246 mg/l; 2023.gada 3.ceturkšņa testēšanas pārskatā: KSP 132 mg/l; Suspendētās vielas 89,1 mg/l; BSP 72 mg/l. Iepriekšējā valsts notekūdeņu testēšana veikta 2022.gadā (28.03.2022.) pārsniegumi nav konstatēti.		Pārsniegumi OPERATORA veiktajā testēšanā: 2023.gada 2.ceturkšņa testēšanas pārskatā IZPLŪDĒ: KSP 505 mg/l; Suspendētās vielas 197 mg/l; BSP 246 mg/l; 2023.gada 3.ceturkšņa testēšanas pārskatā: KSP 132 mg/l; Suspendētās vielas 89,1 mg/l; BSP 72 mg/l. Iepriekšējā valsts notekūdeņu testēšana veikta 2022.gadā (28.03.2022.) pārsniegumi nav konstatēti.	VT 2025. uzrāda kritiskus pārsniegumus: BSPs 207 mg/l (RBV 25 mg/l, 8,3×), KSP 460 mg/l (3,7×), SV 313 mg/l (8,9×). Nkop un Pkop ottrreizēja piesārpošana. Operatora dati daļēji apstiprina. Izdots jauns Lēmums. Saņemti TN jaunas NAI būvniecībai.	56.622935	25.068821	565582.35	275924.92
9	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA13IC0048	Gulbenes novada SAC "Siltaiši" NAI, Siltaiši, Ligo pagasts, Gulbenes novads	9 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde novadgrāvī (N600485)	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioVRT 60 sociālās aprūpes centrā "Siltaiši", Ligo pagastā, Gulbenes novadā nedarbojas līdz ar to netiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana.	2024		Jā	Jā			Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas nedarbojas ilgstoši, jo izvērtējot Operatora veikto notekūdeņu monitoringu 2023.gadā redzams, ka tiek pārsniegtas pieļaujamās piesārpojošo vielu koncentrācijas, kā arī netiek nodrošināta piesārpojošo vielu atbilstošs procentuālais samazinājums.		VT 2025. neuzrāda robežvērtību pārsniegumus (BSPs 14,5 mg/l, KSP 61,2 mg/l, SV 17,0 mg/l). Tomēr operatora iepriekšēja perioda dati uzrādīja nozīmīgus pārsniegumus. VT un operatora 2025. gada dati nesakrīt. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.	57.03083214376883	26.57443813999707	656297.17	323702.84	
10	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA15IB0009	PKS "Straupe" NAI, "Pienotava", "Pienotava", Plīcis, Straupes pagasts, Cēsu novads	50 m3/dnn	Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	Braslas upe	Normatīvi netīru notekūdeņu emisija vidē	2018	Jā	Jā	Jā	Nē	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Operatoram 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Valsts testēšanā nebūtiski pārsniegt BSP5, tiks organizēta pārbaude gada siltajā periodā, lai pārliecinātos par NAI darbības atbilstību. Atstājams sarakstā.	Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā laboratoriskās kontroles rezultāti, kā arī operatora organizētajos laboratorijas noņemtajos notekūdeņu paraugos attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti nepārsniedz vides kvalitātes normatīvajos aktos noteiktās piesārpojošo vielu limitējošās koncentrācijas un Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārpojošo vielu koncentrācijas attīrītajiem notekūdeņiem.		57.347303	24.941953	556686.48	356439.49	
11	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA11IB0005	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Priču iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110	100 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	izplūde Līgatnes upē	2020. gada pārbaudes ietvaros konstatēta neatbilstoša NŅ attīrīšana. Vidēt tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Sarakstā iekļautas 2020.gada dec.	2020	Jā	Jā	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 rādītāju būtisks pārsniegums. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. 03.01.2022. Ir izdots Lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai Nr. 222- 43/2022.	Līgatnes NAI Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti BSP5, KSP un suspendētajām vielām pārsniedz Valsts vides dienesta Atļaujā noteiktās piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.	VT 2025. konstatēti pārsniegumi: BSPs 81 mg/l (RBV 25 mg/l, 3,2×), KSP 165 mg/l (1,3×), SV 42 mg/l (1,2×). Operatora dati daļēji apstiprina. Iepildes parametri liecina par iespējamu gruntsūdeņu infiltrāciju. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.	57.251732	25.048479	563260.74	345894.96	
12	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA10IB0048	Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI, „Ezermalas tirumi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads	60 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	ieplūde Melnupītē	Izvērtējot Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultātus un Operatora nodrošinātās notekūdeņu testēšanas rezultātus, konstatēts, ka piesārpojošo vielu rādītāji notekūdeņu ieplūdē neatbilst tipisko sadzīves notekūdeņu parametriem, kas noteikti Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārpojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikumā	2024	Nē	Nē	Jā	Jā			Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka Raiskuma ciema NAI tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē ir pārsniegtas piesārpojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas Atļaujā.	VT 2025. konstatēti pārsniegumi: BSPs 81 mg/l (RBV 25 mg/l, 3,2×), KSP 165 mg/l (1,3×), SV 42 mg/l (1,2×). Operatora dati daļēji apstiprina. Iepildes parametri liecina par iespējamu gruntsūdeņu infiltrāciju. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.	57.315923	24.146697	569066.15	353135.62	
13	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE10IB0070	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne", „Nākotne", Glūdas pagasts, Jelgavas nov.	600 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" un ekstraktu rūpniecības SIA „L.E.V."	Auces upe	Smakas, attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji izplūdes vietā Auces upē. Pēdējā pusotra gada laikā SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" notekūdeņu priekšattīrīšanu spējis nodrošināt tikai periodiski, kā rezultātā Nākotnes NAI tiek noslogotas ar sadzīves notekūdeņiem neatbilstošiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Jā	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un KSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdots izpildrīkojums par piespiedu naudu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un KSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Pārbaudes laikā konstatēts neatbilstības ir būtiskas, taču atkārtots lēmums par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai netiks izdots, bet tiks veikta minētā lēmuma piespiedu izpildes procedūra.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Nākotne" sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārpojošo vielu (BSP5, KSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos	56.62102194444444	23.447636944444444	466104.98	275337.58		

14	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE11IB0023	Elejas NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīršanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas 1. Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads	400 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Elejas upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārpojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Jā	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēts, ka netiek nodrošināta BSP5, KSP un SV rādītāju attīršanas efektivitāte, turklāt izplūdē KSP, BSP5 un SV koncentrācija ir augstāka nekā ieplūdē. Uzskāts administratīvā pārkāpuma process.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārpojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču tas nav būtisks.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārpojošo vielu (BSP5, KSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos		56.42347796687670	23.69254169195810	481034.74	253255.56
15	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE10IB0065	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīršanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	300 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Bērzes upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārpojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē Nkop. koncentrācija ir augstāka nekā ieplūdē. Uzskāts administratīvā pārkāpuma process.	Veicot tematisko pārbaudi par Līvberzes NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārpojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču testēšanas pārskatu rezultāti, nav viennozīmīgi vērtējami, jo notekūdeņu piesārpojošo vielu paraugu ņemšanas laikā, NAI izplūdes vieta ir applūdusi. Operators informēja, ka tiek pievestas aktīvās dūņas uz objektu.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārpojošo vielu (BSP5, KSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos.	VT 2025. konstatēti pārsniegumi: BSPs 64,5 mg/l (RBV 25 mg/l, 2,6×), KSP 153 mg/l (1,2×), SV 49,5 mg/l (1,4×). Nkop un Pkop otrreizēja piesārpošana. Notekūdeņi ietek Bērzes upē (riska ūdensobjekts). Operatora dati neuzrāda neatbilstības. Uzskāts APP.	56.68642891917403	23.50792379371960	469856.60	282589.71
16	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE15IB0008	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads	45 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde novadgrāvī „Smiltaiņi” pēc 330m Ģedules upē	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārpojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski.	2023		Jā	Jā	Jā	29.09.2022 Lēmums Nr.226-39/2022 Norādījumi- saskaņā ar B atļaujas C sadaļas 13.6.1. apakšpunktu – konstatējot notekūdeņu piesārpojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar 13.6.4. apakšpunktu – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldei.	Veicot tematisko pārbaudi par valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārpojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski. Savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5, Pkop un SV pārsniegumi.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīršanas darbības efektivitāti, ņemot vērā kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, notekūdeņu piesārpojošo vielu koncentrāciju (Nkop un Pkop) pārsniegumi NAI izplūdē	VT 2025. konstatēti pārsniegumi: BSPs 34,5 mg/l (RBV 25 mg/l), SV 117 mg/l (RBV 35 mg/l, 3,3×). Pkop otrreizēja piesārpošana. Operatora dati daļēji apstiprina. Uzskāts APP. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.	56.58371131127436	24.21090075369096	512954.47	271068.06
17	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	VE12IB0049	SIA "Talsu ūdens" Dižstendes NAI, "Jaunzemju stīris", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov	74 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Stendes upe	Pēc Pārvaldes iniciatīvas iekļauts objekts, jo iepriekš ir konstatēts neatbilstības attīršanas jomā	2024	Nē	Nē	Jā	Jā			Pārbaudes laikā Operators nodrošina gan suspendēto vielu, gan piesārpojošo vielu attīršanu atbilstoši Atļaujas noteiktām prasībām	VT 2025. konstatēts SV pārsniegums: 65,7 mg/l (RBV 35 mg/l, 1,9×); SV izplūdē pārsniedz ieplūdi (ieplūdē 15,6 mg/l). BSPs un KSP atbilst.	57.199167	22.548889	412323.41	340489.98
18	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI11IB0026	SIA „LMIKO” NAI, „Straždi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads	50 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē.	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2018	Nē	Nē	Jā	Nē			Nemot vērā pārbaudes laikā konstatēto, NŪ paraugs tika ņemts pirms Objekta NAI Avārijas izplūdē (izplūde Puteņu grāvī), ar sekojošiem rezultātiem: BSP5=16,0 mg/l; suspendētās vielas=17,4 mg/l; kopējais fosfors 0,98 mg/l; kopējais slāpeklis=7,85 mg/l; KSP=61,6 mg/l. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 un Atļaujā noteiktajām robežvērtībām, NŪ emisiju robežvērtību pārsniegumi Avārijas izplūdē netika konstatēti.		56.600949	22.468508	405976.02	274016.05
19	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI10IB0013	SIA "NS Estate" NAI, "Avoti", Nica, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads	150 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Ezeriņu novadgrāvis	Notekūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5, KSP, Nkop un SV koncentrācijas izplūdē vairākkārtēji pārsniedz atļaujā limitētās koncentrācijas. Nepietiekoshi attīrīti notekūdeņu novadīšana apkārtnē jā vidē, rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.	2023		Jā	Jā	Jā	Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.	Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.	NAI valsts testēšanas analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu piesārpojošās vielas BSP5 koncentrāciju izplūdē, KSP un SV pārsniegumus neuzrāda un nepārsniedz Atļaujā noteiktās robežvērtības NAI izplūdē.	VT 2025. konstatēti kritiski pārsniegumi: BSPs 635 mg/l (RBV 25 mg/l, 25,4×), KSP 1088 mg/l (8,7×), SV 109 mg/l (3,1×). Nkop otrreizēja piesārpošana. Novadgrāvis aizaudzis. Uzskāts APP. Izdots Lēmums.	56.342749	21.071735	319020.48	248078.53
20	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI18IB0001	SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	60 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Grāvis, Dīcmaņu strauts	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI darbība avārijas dēļ faktiski bija apturēta	2022	Jā	Nē	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama akūrtota valsts testēšana.		Pārvaldes inspektoru ņemto notekūdeņu analīžu rezultāti uzrāda būtiskas neatbilstības visām testētajām piesārpojošajām vielām gan mg/l, gan vērtējot NAI efektivitāti. Izplūdē Dīcmaņu strautā piesārpojošās vielas ir vairāk kā ieplūdē, ir notikusi otrreizēja piesārpošanās.	VT 2025. uzrāda otrreizēju piesārpošanu: BSPs izplūdē 64,5 mg/l (ieplūdē 13 mg/l), Nkop izplūdē 86,3 mg/l (ieplūdē 9,0 mg/l). Operatora dati kritiski atšķiras – neuzrāda nevienu neatbilstību. Uzskāts APP. Izdots Lēmums.	56.681913	22.452239	405180.66	283049.17

21	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI12IB0048	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Užavas upe	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu, NAI tehnoloģiskā režīma ieviešanu un NAI attīrīto notekūdeņu atkārtotu testēšanu. Veicama atkārtota valsts testēšana.	Noteikūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5 koncentrācija izplūdē par 150 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju, KSP koncentrācija izplūdē par 200 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju, suspendēto vielu koncentrācija izplūdē par 133 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju. Suspendēto vielu koncentrācija ieplūdē ir mazāka nekā izplūdē. Attīrīšanas iekārtas nenodrošina pietiekamus samazinājuma procentus BSP5; KSP un suspendētajām vielām. Nostādinātāja virspusē aptuveni 15 centimetri bieži slāņi notekūdens dzidrs, dziļāk nostādinātāja tvertne pilna ar dūņām. Nepietiekoshi attīrīto notekūdeņu novadīšana apkārtnējā vidē rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nenodrošina suspendēto vielu, KSP un BSP5 attīrīšanu atbilstoši Atļaujas nosacījumiem	VT 2025. neuzrāda robežvērtību pārsniegumus (BSP: 29,0 mg/l, KSP 46,0 mg/l, SV 7,6 mg/l pēc pārērkina). Sniegti norādījumi. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Paraugš ņāņem izplūdes sākumā. Operators sadarbojas ar dienestu.	56.890146	21.597394	353634.29	307728.70
22	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI12IB0014	SIA "Grobīgas namserviss" Pāvilostas NAI; Krasta iela, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads	45 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Sakas upe	27.06.2023. veicot saņemtais sūdzības pārbaudi, tika konstatēts, ka viens no diviem BIO 75 aerācijas baseiniem nefunkcionē un vidē tiek tiek novadīts piesārņojums.Pāvilostai raksturīgi, ka vasaras sezonās tiek uz NAI novadīts paaugstināts notekūdeņu apjoms, jo vasarās ierodas atpūtnieki un tie iedzīvotāji, kuri Pāvilostā uzturas vasaras atpūtas sezonā. Šāda nevienmērīga notekūdeņu plūsma izved no ierindas attīrīšanas procesu.	2023	Nē	Nē	Jā	Jā	Testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP, SV, N kop. un P kop. rādītāju pārsniegumi. Objekts iekļaujams problemātisko NAI sarakstā.	Klātienēs pārbaudes laikā vizuāli konstatēts, ka NAI izplūdē Sakas upē izplūst neattīrīts notekūdens, tai skaitā dūņas, tādējādi pārkāpjot Atļaujas nosacījumus, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietās kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Pārvaldes valsts vides inspektora ņemto analīžu rezultāti, arī Operatora pēdējo veikto analīžu rezultāti, uzrāda ievērojamu piesārņojošās vielas SV koncentrāciju izplūdē un pārsniedz Atļaujā noteikto robežvērtību <35 mg/l.	VT 2025. konstatēti pārsniegumi: Nkop 38,7 mg/l (RBV 15 mg/l, 2,6*), Pkop 4,16 mg/l (RBV 2 mg/l), SV 42,8 mg/l. Operatora dati būtiski atšķiras (Nkop izplūdē 1,12 mg/l). Izdots Lēmums. Plānots lēmums atļaujas grozīšanai.	56.883333	21.202778	329570.59	307884.78	
23	Dienvidrietumu RVP (Ventspils sektors)	VE15IB0003	Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	77 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Grāvis	Pēc Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina Pkop attīrīšanu, kā rezultātā vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi.	2024	Nē	Nē	Jā	Jā		Pēc Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā ir pārsniegta Nkop pieļaujamā koncentrācija izplūdē.	VT 2025. konstatēta Nkop un Pkop otrreizēja piesārpošana: Nkop izplūdē 64,2 mg/l (ieplūdē 42,6 mg/l), Pkop izplūdē 10,7 mg/l (ieplūdē 8,0 mg/l). Notekūdeņi ietek Imulas upē (riska ūdensobjekts). Operatora dati kritiski atšķiras. Uzskāts APP. Izdots Lēmums.	57.313916	22.777272	426350.74	352991.92	
24	Lielrīgas RVP	RI12IB0020	SIA "SALTAVOTS", Birztaļu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads	230 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis	Ir konstatētas neatbilstības, izplūdē piesārņojošās vielas pārsniedz Atļaujā noteiktos parametrus.	2024	Nē	Nē	Jā		12.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "Saltavots" Allažu bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP5 un KSP		57.063139	24.850646	551586.62	324735.70		
25	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA13IB0007	Bikšēres ciema NAI, Bikšēres ciems, Madonas novads	50 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Bikšēres upe (Gauja)	VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi vairākiem parametriem. Operatora monitorings neuzrādīja neatbilstības. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	2025	Nē	Nē	Nē	Jā			VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora monitoringa dati neatbilstības neuzrādīja, pretēji VT rezultātiem. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	56.921052	26.319916	641212.68	310993.87	
26	Dienvidrietumu RVP (Kurzemes PKD, Ventspils sektors)	VE12IB0048	Lapmežciema NAI, Lapmežciems, Engures pagasts, Tukuma novads	184 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Ģipkas upe	VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora dati neuzrāda neatbilstības. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	2025	Nē	Nē	Nē	Jā			VT 2025. konstatēti pārsniegumi. Operatora monitorings neuzrāda neatbilstības. Uzskāts APP. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	56.996817	23.505224	469940.99	317140.45	
27	Dienvidrietumu RVP (Kurzemes PKD, Liepājas sektors)	LI14IB0053	Rendas NAI, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads	200 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Ventava (Abava)	VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora monitorings neuzrāda neatbilstības. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	2025	Nē	Nē	Nē	Jā			VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora monitorings neuzrāda neatbilstības. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	57.069444	22.280556	395748.46	326429.26	

28	Lielrīgas RVP	RI13IB0027	Ciemata "Liepezers" notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Liepezers, Mālpils pagasts, Siguldas novads	100 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Mālupe	VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora dati neuzrāda neatbilstības. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	2025	Nē	Nē	Nē	Jā				VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operatora monitorings neuzrāda neatbilstības. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	56.985673	24.003296	500200.30	315791.11
29	Lielrīgas RVP	RI10IB0018	Spuņciema NAI, Spuņciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads	150 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Gauja	Operators ilgstoši nav iesniedzis testēšanas pārskatus un nav novērsis konstatētās neatbilstības. VT 2025. uzrādīja robežvērtību pārsniegumus. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	2025	Nē	Nē	Nē	Jā				VT 2025. konstatēti robežvērtību pārsniegumi. Operators ilgstoši nav iesniedzis testēšanas pārskatus un nav novērsis neatbilstības. Izdots izpildrīkojums. Iekļauta problēmNAI sarakstā 2025. gadā.	56.924444	23.695278	481451.32	309016.76

NO SAKARSTA SVĪTROTĀS NAI																							
1	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI12IB0016	SIA "Pārša", Graudu iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads	11 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Brūžupīte	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Jā	Jā			Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju pārsniegumi.	Izņemti no saraksta			56.949312	22.001140	378418.44	313521.50	
2	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI14IB0003	SIA "Vajars", "Kļavas" Ābari, Zirņu pagasts, Saldus novads	100 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Pakšītes upe	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI ieplūdē nebija vērojami notekūdeņi, savukārt NAI izplūdē notekūdeņu paraugi tika paņemti	2022	Jā	Jā	Jā			Valsts testēšanas laikā nebija iespējams ņemt notekūdeņu paraugu NAI ieplūdē, jo NAI ieplūdē nebija notekūdeņu, savukārt NAI izplūdē tika novērota notekūdeņu plūsma.	Pārbaudes laikā nerodas pārliecība un nav gūti pierādījumi, ka ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiktu novadīti uz Operatora NAI.	Izņemti no saraksta			56.675596	22.185357	388814.26	282747.13	
3	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI12IB0031	Kazdangas ciema NAI, „Avenes", Kazdangas pagasts, Aizputes novads	400 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	izplūde grāvī, tālāk Alokstes upē	Notekūdeņu kvalitāte izplūdē ir mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi sastāda vairāk kā pusi no kopējā notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst	2018	Jā	Jā	Jā			Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5, KSP un SV rādītāju RV	Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5 RV pārsniegumi. 2020. un	Izņemti no saraksta			56.735000	21.715000	360220.72	290219.02	
4	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI15IB0006	Liepājas SEZ NAI, Liepājas ostas 27.piestātne, Liepāja	93 m3/dnn	Kuģu naftas produktus saturoši notekūdeņi	izplūde Karostas kanālā, Liepājā, bet šobrīd nenovada vidē	Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas produktiem, taču KSP un BSP5 pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus aizliegts novadīt vidē. Tiek izvesti uz Kļaiņpēdu	2018	Nē	Nē	Nē					Nemot vērā, ka Liepājas SEZ nenovada NŪ vidē, bet izved uz Lietuvu, Pārvaldes inspektori aizvietoja šo objektu ar citu, kurā	Izņemti no saraksta			56.529524	20.998350	315394.42	269051.93
5	Dienvidrietumu RVP (Ventspils sektors)	VE10IB0049	Dokupes ciema NAI, Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads	30 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis, tālāk Packules upe	Morāli un fiziski novecojušas. Nevar paņemt notekūdeņu paraugus, jo maza apjoma nū pieplūde.	2018	Nē	Nē	Jā					Izņemti no saraksta			57.358	21.625	357129.12	359731.95	
6	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	9646-134	SIA "Abula" NAI, Alus ražotne, "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras novads	30 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	izplūde Abulā	Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai septiķis ar izplūdi vidē. Iekļautas sarakstā 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā					Izņemti no saraksta			57.548949	25.547258	592599.58	379550.23	
7	Lielrīgas RVP	VA13IB0010	SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI "Turaidas muzejrezervāts", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads	4471 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde grāvī, tālāk Kalnupītē	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2022	Jā	Nē	Jā			Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2022.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiemOperators 19.04.2023. iesniedzis iesniegumu Dienesta tehnisko noteikumu sapemšanai jaunu NAI būvniecībai. Iekārta ir iekļaujama problemātisko NAI sarakstā līdz brīdim, kad jaunās NAI tiks pieņemtas ekspluatācijai un to atbilstoša darbība tiks apstiprināta ar VT rezultātiem.	Veicot tematisko pārbaudi par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, ņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 un SV koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV.	Izņemti no saraksta. Saņemti Tehniskie noteikumi iekārtu pārbrīvei.			57.188463	24.851434	551460.29	338686.42	
8	Lielrīgas RVP	RI18IB0006	Cidoniju iela 1A, Dreilīņi BioDRY- S-50 NAI (SIA "Ciemats Saulīši"), Cidoniju iela 1A, Dreilīņi, Stopiņu novads	9500 m3/gadā	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis (Rīgas HES ūdenskrātuve)	Iepriekš konstatētas neatbilstības. VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību.	2024	Nē	Nē	Jā	Jā					VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību: BSP, KSP, SV robežvērtības netiek pārsniegtas. Attīrīšanas efektivitāte nodrošināta. Svītrotā no problēmNAI saraksta 2025. gadā.			56.927808	24.265462	516157.44	309381.26

9	Lielrīgas RVP	RI15IB0040	"NBS Aviācijas bāze", Rembates pagasts, Ogres novads	200 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis	Iepriekš konstatētas neatbilstības. VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību.	2024	Nē	Nē	Jā	Jā				VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību: BSP: 13,0 mg/l, KSP 54,7 mg/l, SV 2,0 mg/l. Svītota no problēmNAI saraksta 2025. gadā.	56.762500	24.827222	550750.96	291254.39
10	Lielrīgas RVP	RI16IB0023	SIA "LIELVĀRDES REMTE", "Noteces", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov. (Lēdmanes NAI)	120 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Lobe (Lobes upe)	Iepriekš konstatētas neatbilstības. VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību.	2024	Nē	Nē	Jā	Jā				VT 2025. apstiprina atbilstošu darbību: BSP: 14,5 mg/l, KSP 57,6 mg/l, SV 2,6 mg/l. Svītota no problēmNAI saraksta 2025. gadā.	56.769484	24.9900181	560511.65	292163.75