

Latvijas problēmNAI apkopojums I pusgads, 2021.

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums	Problēmsituācija	2021. gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes
1	Zemgales RVP	SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov., LV-3040	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi	Esošās NAI nespēj nodrošināt un veikt ražošanas notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā tiek traucēta NAI darbība un nepietiekoši attīrītie notekūdeņi tiek novadīti uz izplūdes vietu Auces upē. Plāno veikt jaunas NAI būvniecību sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, ražošanas notekūdeņus uz jaunizbūvētām NAI nenovadīs. Operators ir noslēdzis līgumu ar projektētājiem, un šobrīd tiek gatavots projekts, kuru jāpabeidz līdz 2022. gada janvārim. Būvniecība ir jāpabeidz līdz 2022. gada beigām.	Jā	
2	Zemgales RVP	SIA "Mūsu saimnieks" notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Bauskas novada Vecumnieku pagasta Piebalgās	Sadzīves notekūdeņi	Slikti attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji izplūdes vietā.	Jā	
3	Zemgales RVP	Gailīšu pagasta pārvaldes Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, “Uzvara”	Sadzīves notekūdeņi	Sadzīves notekūdeņu trasē ieplūst liels daudzums lietus ūdeņu un gruntsūdeņu.	Jā	
4	Lielrīgas RVP	SIA "MĀLPILS PIENSAIMNIEKS" "Pienotava", Mālpils, Siguldas nov., LV-2152	Ražošanas notekūdeņi	NAI ir novecojušas un atrodas kritiskā stāvoklī. Vidē periodiski tiek novadīti neattīrīti ražošanas notekūdeņi. Operatoram atbilstoši atļaujas nosacījumiem 2019. gadā bija jāpieslēdzas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kas netika izdarīts. Šobrīd Operators ir saņēmis tehniskos noteikumus no pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēja.	Jā	
5	Lielrīgas RVP	Pašvaldības SIA "Vangažu avots" „Kārļzemnieki”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.	Sadzīves notekūdeņi	NAI darbojas neefektīvi (morāli un fiziski novecojušas), reizēm ar pārslodzi. NŪ tiek novadīti riska ūdensobjektā. Veikta jaunu dūņu ievadīšana. Rādītāji uzlabojušies.	Jā	

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums	Problēmsituācija	2021. gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes
6	Lielrīgas RVP	Pašvaldības SIA "Vangažu avots", Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads	sadzīves notekūdeņi	NAI darbojās neefektīvi (morāli un fiziski novecojušas). Uzbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas, kas pieņemtas ekspluatācijā.		
7	Lielrīgas RVP	Olaines NAI, Olaines ūdens un siltums, AS „Olaines pilsētas meži”, Olaine	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus.	Jā	
8	Vidzemes RVP Madonas sektors	Rankas pagasta pārvaldes NAI (Rankas piens) Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi (piena pārstrāde)	NAI ir nolietotojās, tām ir nepieciešama rekonstrukcija.	Jā	
9	Vidzemes RVP Madonas sektors	SIA DIMDIŅI. Pagraikalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	Ražošanas notekūdeņi	Problēmas ar (ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu). Ražošanas notekūdeņu novadīšana uz Lizuma NAI, ietekmē šo iekārtu darbību.		
10	Vidzemes RVP Madonas sektors	Lizuma ciema NAI, SIA "GULBENES NAMI", "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību ietekmē SIA "DIMDIŅI" novadīto ražošanas notekūdeņu kvalitāte. Papildus slodzi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām rada arī lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācija kanalizācijas sistēmā. Ir iesniegts rīcības plāns notekūdeņu atbilstoši attīrīšanai. Rīcības plāna izpildes termiņš 2021.gada septembris.	Jā	
11	Vidzemes RVP Madonas sektors	Ļaudonas NAI, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI darbojas problemātiski, ir liela ienākošo notekūdeņu koncentrācija, un izplūdē ir novērojama dūņu izskalošanās	Jā	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2021. gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiem
12	Vidzemes RVP Madonas sektors	Skrīveru SAC, Ziedugravas, Skrīveru novads	Sadzīves notekūdeņi	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus.	Jā	Atkārtoti iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2021. gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiem
13	Vidzemes RVP Valmieras sektors	PKS Straupe, Straupes pag., Cēsu novads	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kur prevālē ražošanas notekūdeņi	NAI nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides kvalitātes normatīviem un vidē tiek novadīti netīri ražošanas notekūdeņi, kuros piesārņojošo vielu koncentrācijas vairākas reizes pārsniedz atļaujā noteiktās robežvērtības. Veiktā iekārtu modernizēšana nav devusi rezultātu, attīrīto notekūdeņu kvalitāte	Jā	

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums	Problēmsituācija	2021. gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes
				neuzlabojās - rezultāts netiek sasniegts. Izvērtējot notekūdeņu testēšanas rezultātus, tie ir mainīgi, kas liecina, ka periodiski netiek nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģiskais process. Uzdots novērst neatbilstības. Termiņi nav ievēroti, uzsākta piespiedu izpilde.		
14	Vidzemes RVP Valmieras sektors	Limbažu NAI, Ozolaines iela 10, Limbaži, Limbažu novads	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi	Darbības traucējumus rada SIA „Limbažu siers” ražošanas notekūdeņi, kuriem netiek veikta atbilstoša priekšattīrīšana (uzņēmumā uz vietas ir morāli un fiziski novecojušas mehāniskās NAI)		
15	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA „Ceplīši” NAI , Lēdurgas pag., Siguldas novads	Ražošanas notekūdeņi	Izbūvētās NAI neatbilst ražošanas notekūdeņu specifikai. Tajās tiek novadīti SIA „Ceplīši AS” kautuves notekūdeņi un SIA „Lēdurgas miesnieks” gaļas pārstrādes ražošanas notekūdeņi.		
16	Vidzemes RVP Valmieras sektors	Līgatnes pilsētas NAI, SIA "Līgatnes komunālserviss", Gaujas iela 34a, Līgatne, Cēsu nov.	Sadzīves notekūdeņi	2020. gada pārbaudes ietvaros konstatēta neatbilstoša NŪ attīrīšanā. Vidē tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Sarakstā iekļautas 2020. gada dec.	Jā	
17	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA "Abula", Alus ražotne, "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras novads	Ražošanas notekūdeņi	Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai septiņi ar izplūdi vidē. Iekļautas sarakstā 2020. gada dec.		
18	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Liepājas SEC NAI, Liepājas ostas 27.piestātne, Liepāja	Kuģu naftas produktus saturoši notekūdeņi	Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas produktiem, taču KSP un BSP ₅ pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus aizliegts novadīt vidē. NŪ tiek izvesti uz Klaipēdu	Jā	
19	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Dienvidkurzemes novada, Aizputes pagasta, Kazdangas ciema NAI “Avenes”	Sadzīves un ražošanas (piena pārstrādes notekūdeņi)	Uz iekārtām tiek novadīti arī piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” notekūdeņi. Piesārņojošo vielu koncentrācijas ienākošajos n/ū pārsniedz NAI projektā noteiktās koncentrācijas. Ienākošo notekūdeņu kvalitāte izplūdē ir	Jā	

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums	Problēmsituācija	2021. gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes
				mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi sastāda vairāk kā pusi no kopējā notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst nevienmērīgi, kā rezultātā NAI nespēj efektīvi darboties. 2020.gada valsts testēšana uzrāda vairākkārtējus limitēto koncentrāciju pārsniegumus. SIA "Elpa" apņēmas meklēt risinājumus, lai izbūvētu notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas.		
20	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA „LMIKO FARM” „Strazdi”, Novadnieku pag., Saldus nov.	Sadzīves + ražošanas (no kažokzvēru barības virtuves	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību. Šobrīd netiek veikta saimnieciskā darbība.	Jā	
21	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Raibenieku ciema NAI, Raibenieki, Dienvidkurzemes novads	Sadzīves notekūdeņi	Konstatētas ilgstošas neatbilstības notekūdeņu attīrīšanas procesā.	Jā	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2021.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiem
22	Kurzemes RVP Ventspils sektors	Cīruļu ciema NAI, Valdgailes pagasts, Talsu novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI periodiski nenodrošina atbilstošu attīrīšanu. Iekārtas ir novecojušas. Ir nepieciešama pārbūve. Tā plānota 2021.gadā, veicot iekārtu nomaiņu. Tā tiks veikta, ja pašvaldība akceptēs līdzekļu piešķirumu.	Jā	
23	Kurzemes RVP Ventspils sektors	Popes NAI, Popes pagasts, Ventspils novads	Sadzīves notekūdeņi	Palielināta suspendēto vielu un fosfora koncentrācija izpūdē. Ļoti gara kanalizācijas sistēma.	Jā	
24	Kurzemes RVP Ventspils sektors	Dokupes ciema NAI, Tārgales pagasts, Ventspils novads	Sadzīves notekūdeņi	Morāli un fiziski novecojušas. Nevar paņemt notekūdeņu paraugus, jo maza apjoma nū pieplūde.		
25	Latgales RVP Daugavpils sektors	Svarincu ciema NAI, Svāriņu pagasts, Krāslavas novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI piesaistīti 139 iedzīvotāji. Kaut arī NAI jauda nav lieta tomēr problēmsituācija šajās NAI ir ietilgusi - NAI jau ilgstoši darbojas nevienmērīgi, nenodrošina NŪ atbilstošu attīrīšanu un problēmsituācija ir ietilgusi. 2019. gadā tika izdoti 2 lēmumi par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai. Ir jau izdoti TN Svarincu NAI pārbūvei, izsniegta būvatļauja un izstrādāts		

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums	Problēmsituācija	2021. gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes
				būvprojekts. Šobrīd jau ir uzsākti NAI pārbūves darbi.		
26	Latgales RVP Daugavpils sektors	Sutru ciema NAI, Sutru pagasts, Līvānu novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI darbojas mehāniskajā režīmā, ir fiziski nolietojušās un atrodas kritiskā stāvoklī. Notekūdeņu izplūdes vieta vidē nefunkcionē. Tiek veikta NAI pārbūve		
27	Latgales RVP Daugavpils sektors	Sēlijas ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020. gada dec.	Jā	
28	Latgales RVP Daugavpils sektors	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	Sadzīves notekūdeņi	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020. gada dec.		
29	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	Sadzīves notekūdeņi	Ilgstoši nenodrošina atbilstošu un kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu (kā viens no galvenajiem iemesliem ir dezinfekcijas līdzekļu un ķīmisko produktu izmantošana). Operatora veiktie pasākumi (regulāra NAI apkope, daļa ķīmisko līdzekļu nomainīta uz videi draudzīgiem) nav devušas pozitīvu rezultātu. Problēmjaucējuma risināšanā iesaistīta arī Balvu novada pašvaldība.		
30	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	Sadzīves un ražošanas notekūdeņi	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	Jā	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2021.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiem